



Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Сл. лист града Београда", бр. 23/2005, 2/2011 и 29/2014)

1.	ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВОИЗГРАЂЕНОГ ДЕЛА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА	одговор	изабери	одређени бодови	остварени бодови
1.1.	водоводни објекат је урађен по одобреној техничкој документацији	да			
		не		50	
1.2.	извршена је примопредаја водоводног објекта и добијена дозвола за употребу	да			
		не		90	
1.3.	водоводни објекат у зони градилишта је посебно заштићен	да			
		не		50	
1.4.	водоводни објекат је функционалном и технички исправном стању	да			
		не		50	
1.5.	сви водоводни прикључци су везани за водоводну мрежу у складу са техничким условима комуналног предузећа	да			
		не		50	

Напомене

2.	ПРИКЉУЧЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ КОЈА НИЈЕ БИЛА САСТАВНИ ДЕО ГРАДСКОГ ВОДОВОДА	одговор	изабери	одређени бодови	остварени бодови
2.1.	водоводни објекат је изграђен сагласно просторном плану развоја града Београда, општине	да			
		не		50	
2.2.	водоводна мрежа је усклађена са градским водоводом	да			
		не		50	
2.3.	водоводна мрежа која се припаја је урађена по условима и захтевима комуналног предузећа	да			
		не		50	
2.4.	извршена је примопредаја објекта	да			
		не		50	

Напомене

3.	ПРИКЉУЧЕЊЕ КУЋНИХ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА	одговор	изабери	одређени бодови	остварени бодови
3.1.	објекат, кућне водоводне инсталације, прикључен у складу са техничком документацијом	да			
		не		50	
3.1.1.	монтажни радови на водоводном прикључку су извршени у року од 8 дана од дана пријема захтева	да			
		не		50	
3.1.2.	извршено пломбирање водоводног прикључка	да			
		не		90	
3.2.	објекат у којем је евидентиран трајни водоводни прикључак има употребну дозволу	да			
		не		90	
3.3.	привремени прикључак дат под условима из Одлуке	да			
		не		91	
3.3.1.	привремени прикључак градилишта се налази ван градилишта	да			
		не		50	
3.3.2.	привремени прикључак је, по истеку рока или по престанку потребе, укинут - конзервиран	да			
		не		90	

Напомене

утврђени број бодова				
УКУПАН БРОЈ БОДОВА			1001	

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА		
степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
незнатан	0-10	
низак	11-20	
средњи	21-80	
висок	81-90	
критичан	100 и више	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР