



Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Сл. лист града Београда", бр. 23/2005, 2/2011 и 29/2014)					
1.	ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА	одговор	изабери	одређени бодови	остварени бодови
1.1.	изнад - поред објекта градског водовода изграђен објекат - инсталација - уређај	да			
		не		100	
1.2.	растојање објекта градског водовода од других објекта-уређаја- инсталације је довољна	да			
		не		100	
1.2.1.	изграђени су заштитини тунели	да			
		не		100	
1.2.2.	укрштања су изграђена као трајна	да			
		не		100	
1.3.	одређено санитарно растојање између објекта градског водовода и других објекта	да			
		не		100	
1.4.	изградња нових комуналних инсталација - других објекта /санација и - реконструкција/ угрожава постојеће - будуће објекта градског водовода	да			
		не		100	
1.4.1.	обезбеђене посебне мере заштите градског водовода под условима комуналног предузећа	да			
		не		100	
1.5.	градски водовод који пролази кроз градилиште је посебно заштићен од оштећења - неисправног руковања	да			
		не		90	
1.5.1.	градски водовод који пролази кроз градилиште је посебно заштићен од од неисправног коришћења	да			
		не		90	
1.6.	градски водовод који пролази кроз локације фабрике и др. је заштићен од оштећења	да			
		не		90	
1.6.1.	градски водовод који пролази кроз локације фабрике и др. је заштићен од затрпавања	да			
		не		90	
1.6.2.	градски водовод који пролази кроз локације фабрике и др. је заштићен од неправилног коришћења	да			
		не		90	
1.6.3.	градски водовод који пролази кроз локације фабрике и др. је у сваком тренутку приступачан	да			
		не		90	
1.7.	обезбеђена прописна монтажа споја пре извођења радова за израду темеља објекта	да			
		не		90	
1.7.1.	о неправилно демонтираном прикључку одмах обавештено комунално предузеће	да			
		не		90	
1.8.	о онемогућеном правилном функционисању градског водовода одмах обавештено комунално предузеће	да			
		не		100	
1.9.	извршено пребацивање постојећег водоводног прикључка на нове цеви градске водоводне мреже у року	да			
		не		90	
Напомене					
2.	ЗАШТИТА ШАХТОВА	одговор	изабери	одређени бодови	остварени бодови
2.1.	шахтови са рамовима на саобраћајници нису оштећени	да			
		не		100	

2.2.	нивелета шахтова и рамова усклађена са коловозом	да			
		не		90	
Напомене					
3.	ВОДОМЕРНО СКЛОНИШТЕ	одговор	изабери	опредељени бодови	остварени бодови
3.1.	водомерно склониште је приступачно	да			
		не		50	
3.1.1.	на водомерном склоништу остављене ствари	да			
		не		50	
3.1.2.	изнад водомерног склоништа паркиран аутомобил	да			
		не		50	
Напомене					

утврђени број бодова					
УКУПАН БРОЈ БОДОВА				1950	

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА		
степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
незнатан	0-10	
низак	11-20	
средњи	21-80	
висок	81-90	
критичан	100 и више	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР